

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE	
LJUBLJANA, Vojkova 1b	02
Prejeto: 31. 05. 2018	Sig. znak: KEZEZE-ABRAHOVIC
Vredn.: 22,60 -	Priloge: 5+1x CD
Številka zadeve: 35402-53/2018-1	



UZ: OSEBNI PREJEM

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN
PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OKOLJE
VOJKOVA CESTA 1B

Vaš znak:
Naš znak: 30-1/2018-23847-DRJ
Datum: 30. 05. 2018

1000 LJUBLJANA

Zadeva: VLOGA ZA PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA

VLOGA ZA PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA
v skladu s 57. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1,
49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ)

I. PODROBNEJŠI PODATKI O NOSILCU NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE:

1. Pravna oseba:

firma: **Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.**
sedež: **Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana**
zakoniti zastopnik: **mag. Andrej Ribič, predsednik uprave Elektro Ljubljana, d.d.**
ime morebitnega pooblaščenca:
telefon: **01 230 40 00**
e-naslov: **info@elektro-ljubljana.si**

2. Fizična oseba:

ime in priimek: /
naslov: /
telefon: /
e-naslov: /

II. PODATKI O POSEGU, KI JE PREDMET OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA:

1. Vrsta nameravanega posega:

Daljnovid 2 x 110 kV RTP Polje – RTP Vič z RTP 110/20 kV Vevče s 110 kV vključitvijo ter z RTP 110/20 kV Rudnik s 110 kV vključitvijo

2. Navedba člena in točke Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17), pod katerega zapade poseg:

Obveznost presoje vplivov na okolje za obravnavani poseg je določena v 2. členu Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17), v povezavi s Prilogo 1 navedene Uredbe, v točki **D Energetika, D.IV Prenos energije, D.IV.4.1 – drugi visokonapetostni (110, 220 ali 400 kV) vodi za nadzemni ali podzemni prenos električne energije in visokonapetostne transformatorske postaje.**

Agencija RS za okolje je izdala sklep (dopis št. 35405-278/2016-12 z dne 23.11.2016), da je za nameravani poseg potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

3. Kratek opis nameravanega posega:

Elektro Ljubljana je kot upravljavec distribucijskega omrežja v osrednjem delu Slovenije odgovoren za izvajanje distribucije električne energije, zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja ter zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

Mesto Ljubljana se preskrbuje z električno energijo iz šestih razdelilnih 110 kV transformatorskih postaj (v nadaljevanju RTP), in sicer RTP Šiška, RTP Bežigrad, RTP Polje, RTP Vič, RTP Center in RTP Žale, ki so napajane iz RTP 220/110 kV Kleče in RTP 400/220/110 kV Beričevo in so v lastništvu Elektro Slovenija d.o.o. (ELES).

RTP Šiška se napaja po radialnem 110 kV daljnovoda iz RTP Kleče, RTP Polje pa se napaja po radialnem 110 kV DV iz RTP Beričevo. Rezervnega vira napajanja po 110 kV DV ti RTP nimata. Z načrtovanim **daljnovodom 2x 110 kV RTP Polje - RTP Vič** bo omogočeno rezervno napajanje RTP Vič in RTP Polje v primeru izpada radialnega dvosistemskega 110 kV daljnovoda RTP Kleče - RTP Vič ali iz radialnega dvosistemskega 110 kV daljnovoda RTP Beričevo - RTP Polje. Tako bo doseženo zanesljivo osnovno in rezervno napajanje odjemalcev na vzhodnem in južnem delu Ljubljane oziroma na območju, ki ga napajata obe razdelilni transformatorski postaji. Načrtovani daljnovod bo zaključil zanko okoli Ljubljane in povečal zanesljivost napajanja odjemalcev na vzhodnem in južnem delu Ljubljane. Načrtovani daljnovod RTP Polje - RTP Vič je dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 2 x 110 kV in bo izveden delno kot podzemni vod in delno kot nadzemni vod. Dolžina trase načrtovanega daljnovoda je 14,9 km (od tega je dolžina trase podzemnega voda 6,55 in dolžina trase nadzemnega voda 8,3 km).

V osrednjem delu se bodo v daljnovod RTP Polje - RTP Vič vključile načrtovane **RTP Vevče, RTP Rudnik** in RTP Trnovo (zaradi časovne oddaljenosti posega RTP Trnovo ni predmet te presoje). Naraščanje obremenitev na območju Vevč in območju Rudnika in velika obremenjenost transformatorskih postaj, ki napajajo območje v obstoječem stanju, narekuje postavitev novih napajalnih virov na vzhodnem (RTP 110/20 kV Vevče) oz. južnem (RTP 110/20 kV Rudnik) delu Ljubljane. RTP 110/20 kV Rudnik bo hkrati

omogočil izvedbo prehoda napajanja mesta Ljubljana na 20 kV, kar je dolgoročno potrebno zaradi omejene zmogljivosti in dotrajanosti 110 kV kabelskega omrežja.

Vključitev RTP Vevče zajema kablovod 2x110 kV med RTP Vevče in kabelskim jaškom KJ1 daljnovoda RTP Polje - RTP Vič. Ocenjena dolžina trase je približno 1300 m. Površina zemljišča, predvidenega za ureditev območja RTP Rudnik znaša 3395 m². Vključitev RTP Rudnik zajema kablovod 2x110 kV med RTP Rudnik in odcepnim stebrom SM24 daljnovoda RTP Polje - RTP Vič. Ocenjena dolžina trase je približno 1360 m. Površina zemljišča, predvidenega za ureditev območja RTP Rudnik znaša 3250 m².

4. Opredelitev lokacije nameravanega posega :

kraj: Ljubljana
Škofljica

občina: Mestna občina Ljubljana in Občina

k.o.: /

parcelna št.: /

V primeru večjega števila parcelnih števil:

Lokacija nameravanega posega po k.o./parcelnih številkah je razvidna iz **Poročila o vplivih na okolje za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje – RTP Vič ter RTP Vevče in RTP Rudnik z vključitvijo**, št. naloge: 81/17, Ljubljana, maj 2018 – strani od 18 do 22.

V primeru, da je poseg definiran s prostorskim aktom (DLN, OPPN) sklic na parcelne številke v prostorskem aktu.

/

5. Navedba pričakovanih obremenitev okolja (ustrezno obkrožiti):

- ☒ a) emisije snovi v zrak,
- ☒ b) emisije snovi v vode,
- ☒ c) emisije snovi v tla,
- ☒ d) obremenitev okolja z odpadki,
- ☒ e) obremenitev okolja z emisijami elektromagnetnega sevanja,
- ☒ f) obremenitev okolja z emisijami ionizirnega sevanja,
- ☒ g) obremenitev okolja z emisijami hrupa,
- ☒ h) obremenitev z vplivi na zdravje ljudi,
- ☒ i) obremenitev z vplivi na kulturno dediščino,
- ☒ j) obremenitev z vplivi na rastline ali živali
- ☒ k) drugo: obremenitev z vplivi na krajino in vidno okolje, obremenitev z vplivi na gozdna in kmetijska zemljišča

III. VLOGI PRILAGAMO (ustrezno obkrožiti):

- ☒ a) projekt nameravanega posega (ki je v primeru gradnje podlaga za izdelavo projektne dokumentacije), do izdaje predpisa se za projekt nameravanega posega, ki je gradnja šteje idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni, skladno s predpisi o graditvi objektov (tiskana, in če je mogoče, elektronska oblika);
- ☒ b) poročilo o vplivih na okolje (tiskana in elektronska oblika);
- ☒ c) lokacijsko informacijo pristojne občine (če je bila že pridobljena)
- ☒ d) pooblastilo (če vlaga vlogo pooblaščenec)
- ☒ e) potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 EUR
- ☒ f) drugo: strokovne podlage (v elektronski obliki)

V primeru, da se poseg načrtuje na večjem številu zemljišč, vas naslovni organ prosi, da zaradi lažjega in hitrejšega reševanja zadeve v elektronski obliki dostavite:

– ločene podatke v vektorski obliki v shp.formatu za:

- območje posega in
- območje, na katerem bi nameravani poseg lahko povzročil obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi

Obrazec za vnos podatkov je v točki Vektorski podatki posega in vplivnega območja

– ločena seznama zemljišč v programu Excel (v prvi stolpec se v vsako vrstico zapiše šifro katastrske občine, v drugi stolpec pa parcelne številke, ki pripadajo določeni katastrski občini):

- na katerih je načrtovan poseg in
- ki so znotraj območja, na katerem bi nameravani poseg lahko povzročil obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi,

– opis podatkov, iz katerega je razvidno, katere podatke v elektronski obliki ste vlogi priložili in podroben opis podatkov v Excel tabeli.

.	A	B
1	Šifra k. o.	Parcelna številka
2		

Ljubljana 30.5.2018
(Kraj in datum)

Ime in priimek zakonitega zastopnika
ali pooblaščenca in podpis:

mag. Andrej Ribič



Podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 50, 1510 Ljubljana



V primeru plačila na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravna taksa – državna, je treba navesti naslednje podatke:

Račun št.: 0110 0100 0315 637,

Sklic: 11 23345-7111002-00435418.

